









Přehled vazebních členů

					
	AGH150W-4	AGH204S-4	AGH520S	AGH675S-7 AGH675S-7MV	AGH676S-4
Strana	268	269	270	273	271
Funkce	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®	Zvýšení rozsahu jmenovitého napětí přístrojů ISOMETER®
Jmenovité napětí sítě U_n	AC 0...1150 V, DC 0...1760 V	AC 0...1300 V / AC 0...1650 V	AC/3(N)AC 0...7200 V	AC, 3(N)AC, DC 0...7,2 kV AC, 3(N)AC, DC 0...15,5 kV	AC/3(N)AC 0...12 kV
Kompatibilní přístroje	IRDH275/375	■	■		■
	IRDH275BM			■	
	IR420-D6				■
	iso685-D	■	■	■	■
	iso685-S	■	■	■	■

Přehled napájecích zdrojů

			
	STEP-PS	AN410	AN450
Strana	305	302	303
Aplikace	pro měřicí transformátory proudu	pro napájení 24V DC	pro napájení 20V AC
Jmenovité výstupní napětí	DC 24 V	DC 24 V	AC 20 V, 50...60 Hz
Jmenovité vstupní napětí U_{IN}	AC 85...264 V, 45...65 Hz DC 95...250 V	AC 90...264 V DC 120...370 V	AC 230 V, 50...60 Hz AC 127 V, 50...60 Hz